



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0295

Срок действия с 20.01.2023г. до 20.01.2026г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
per.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г. (сайт:Gost.ru)

ЗАЯВИТЕЛЬ АО «Опытный завод сухих смесей» ОГРН 1027739149965

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 117403, г. Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2

Тел. +7(495)383-42-45 Факс: (495)383-10-02 E-mail: info@birss.ru

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО «Опытный завод сухих смесей» ОГРН 1027739149965

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 117403, г. Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2

Тел. +7(495)383-42-45 Факс: (495)383-10-02 E-mail: info@birss.ru

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ», ОГРН 1156196035159

Адрес: ул. Привокзальная,4 пом.8, г. Ростов-на-Дону, 344034. Тел: (863) 221 40 39, info@testflame.com

Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 Сайт с Реестром: https://fire2ctrl.com

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО смесь сухая теплоизоляционная для устройства легких
стяжек “БИРСС ЭкоСтяжка”, смесь сухая теплоизоляционная штукатурная
“БИРСС ЭКОПОР”, выпускаемые по ТУ 5745-009-05668056-2011**

Код ОКПД-2: 23.64.10.110 Код ТН ВЭД 3214 90 000 9 Серийный выпуск

наименование продукции, серийный выпуск или партия

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ): негорючий материал по ГОСТ 30244-94**

Класс пожарной опасности материала КМ0;

**смеси торговых марок “БИРСС ЭКОПОР”, “БИРСС ЭкоСтяжка” допускаются к
применению для конструкций с классом пожарной опасности К0 в зданиях с
классом конструктивной пожарной опасности здания С0 и др.**

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ДВ/П301/133 от 19.01.2023г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО
«МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы качества предприятия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком № 740054 Системы сертификации
FIRE-CONTROL. В случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении
условий сертификации, сертификат отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

А.С.Карпачева
Ф.И.О.

подпись

О.Е.Карпова
Ф.И.О.

№ 0000980