



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
 В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
 129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4  
 Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
 о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003084.10.19 Дата 16. 10. 2019 г.

На основании заявления № 03152 от 04.10.2019  
 Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 04.10.2019 по 16.10.2019

Наименование продукции: Смеси сухие монтажные специализированные: "БИРСС 1", "БИРСС 1М", "БИРСС 1 Мороз", "БИРСС 1Д", "БИРСС 1ДМ", "БИРСС 1 белая", "БИРСС 1 Колор", "БИРСС 2", "БИРСС 2 Мороз", "БИРСС 3", "БИРСС 3 М", "БИРСС 3 Мороз", "БИРСС 41 М50", "БИРСС 41 М75", "БИРСС 41 М100", "БИРСС 41 М75 белая", "БИРСС 41 М100 белая", "БИРСС 41 Антивысол Мороз"

Организация-изготовитель: АО "Опытный завод сухих смесей"  
 Адрес: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 11, корп. 2 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: АО "Опытный завод сухих смесей"  
 (ИНН:7726017335, ОГРН:1027739149965)  
 Адрес: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 11, корп. 2 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5745-001-05668056-2011 "Смеси сухие монтажные специализированные"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 5745-001-05668056-2011 "Смеси сухие монтажные специализированные", данные о составе, удостоверение качества, этикетки, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой смесь из цемента, мраморной крошки, пигментов, песка, добавок

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания; аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.21759 17 от 11.10.2019 г.

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

002236



Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов (Бк/кг):

57

не более 370

и соответствуют 1 классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли (цемент), кремнию диоксиду (кварц), известняку. Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях.

Область применения: Для выполнения монтажных работ при установке строительных конструкций и изделий, омоноличивания стыков между ними, крепления анкеров, для кладки стен и перегородок из мелкоштучных изделий как внутри, так и снаружи зданий

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 5745-001-05668056-2011, технологической инструкции. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.11,19)



Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Смеси сухие монтажные специализированные: "БИРСС 1", "БИРСС 1М", "БИРСС 1 Мороз", "БИРСС 1Д", "БИРСС 1ДМ", "БИРСС 1 белая", "БИРСС 1 Колор", "БИРСС 2", "БИРСС 2 Мороз", "БИРСС 3", "БИРСС 3 М", "БИРСС 3 Мороз", "БИРСС 41 М50", "БИРСС 41 М75", "БИРСС 41 М100", "БИРСС 41 М75 белая", "БИРСС 41 М100 белая", "БИРСС 41 Антивысол Мороз"

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Врач (врачи)

Заведующий отделом профилактической токсикологии

Заместитель главного врача, Руководитель (заместитель) органа инспекции

Васильева Г. В.

Завьялов Н.В.

Мизгайлов А.В.



Копия верна  
подпись



77.01.12.П.003084.10.19 от 16.10.2019